

安徽摩菲自动化仪表有限公司

电话：0550-7316502 传真：0550-7311002

目 录

1、 概述	1
2、 型号规格	2
3、 技术规格	5
3.1 输入规格.....	5
3.2 调节方式.....	5
3.3 输出规格.....	5
3.4 电源规格.....	6
3.5 其它性能指标.....	6
4、 安装与接线	8
5、 操作	15
5.1 面板及按键说明.....	15
5.2 参数设置说明.....	17
5.3 控制设定值及报警设定值的设置方法.....	17
5.4 密码设置方法.....	18
5.5 其它参数的设置方法.....	18

6、 参数一览表.....	20
---------------	----

7、 功能及相应参数说明.....	25
7.1 测量及显示.....	25
7.2 自整定及控制.....	26
7.3 报警输出.....	30
7.4 变送输出.....	32
7.5 仪表调校.....	33
7.6 通讯接口.....	34
7.7 输入信号故障处理.....	35
8、 抗干扰措施.....	37
9、 常用非标准功能.....	39

1、概述

TS 单回路 PID 调节仪与各类传感器、变送器配合，可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、通讯和控制。

- ▶ 采用先进的 PID 智能控制算法，抗超调，具备自整定 (AT) 功能。
- ▶ 可自动跟随外部给定值进行控制输出，外给定、本机给定、手动之间无扰切换。
- ▶ 误差小于 $0.2\%F\cdot S$ ，并具备调校、数字滤波功能，可帮助减小传感器、变送器的误差，有效提高系统的测量、控制精度。
- ▶ 适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表等信号类型。
- ▶ 3 点报警输出，可选择 12 种报警方式，报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能，有效防止干扰等原因造成误报。
- ▶ 全透明、高速、高效的网络化通讯接口，实现计算机与仪表间完全的数据传送和控制。
- ▶ 独有的控制权转移功能使计算机可以直接控制仪表的外给定值、报警输出、控制输出和变送输出。
- ▶ 良好的软件平台，具备二次开发能力，能够满足特殊的功能需求。
- ▶ 提供测试软件，组态软件和应用软件技术支持。
- ▶ 通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证。
- ▶ 产品获得权威机构电磁兼容(EMC)检验证书。

2、型号规格

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TS— □ □ □ T □ C □ A □ B □ S □ V □

- ▶ 1: 仪表基本功能
TS 型为外给定 PID 调节器
- ▶ 2: 面板形式 S: 竖式
3: 过程量 Pv 输入信号
E: 热电偶或辐射感温计
R: 热电阻或电阻
I: 直流电流
V: 直流电压
M: mV 信号
W: 电位器
L: 远传压力表
- ▶ 4: 外给定输入信号
E: 热电偶或辐射感温计
R: 热电阻或电阻
I: 直流电流
V: 直流电压
M: mV 信号
W: 电位器

- L: 远传压力表
- ▶ 5: 报警点数量
- T0: 无报警
- T1~T3: 1~3 点报警
- ▶ 6: 控制输出
- C0: 无输出
- C1: 电流输出 (4~20) mA、(0~10) mA 或 (0~20) mA
- C2: 电压输出 (0~5) V、(1~5) V
- C3: 电压输出 (0~10) V
- C4: 固态继电器驱动电压输出
- C5: 可控硅无触点常开式输出
- C6: 可控硅过零触发输出
- C7: 继电器触点开关输出
- ▶ 7: 变送输出
- A0: 无输出
- A1: 电流输出 (4~20) mA、(0~10) mA 或 (0~20) mA
- A2: 电压输出 (0~5) V、(1~5) V
- A3: 电压输出 (0~10) V
- A4: 其它输出
- ▶ 8: 外供电源
- B0: 无外供电源

- B1: 外供 24V DC
- B2: 外供 12V DC
- B3: 外供精密电压源
- B4: 外供精密恒流源
- B5: 其它
- ▶ 9: 通讯接口
 - S0: 无通讯接口
 - S1: RS 232 接口
 - S2: RS 485 接口
 - S3: RS 422 接口
 - S4: BCD 码接口
- ▶ 10: 仪表电源
 - V0: 220V AC
 - V1: 24V DC
 - V2: 12V DC
 - V3: 其它

3、技术规格

3.1 输入规格

- ▶ 输入信号类型：电压、电流、热电阻、热电偶、mV、电位器、远传压力表 7 种，其中
电 压：1V~5V DC, 0V~5V DC 可通过设定选择
电 流：4mA~20mA, 0mA~10mA, 0mA~20mA 可通过设定选择
热电阻：Pt100, Cu100, Cu50, BA1, BA2, G53
可通过设定选择
热电偶：K, S, R, B, N, E, J, T 可通过设定选择
其它输入信号或分度号需在订货时注明

3.2 调节方式

- ▶ 连续 PID 调节
- ▶ 位式 PID 调节

3.3 输出规格

- ▶ 控制输出：
 - 可控硅无触点开关输出：
100V~240V AC, 0.2A (持续)
2A (20ms 瞬时, 重复周期大于 5s)
 - 可控硅过零触发输出：可触发 5A~500A 的双向可控硅、2 个单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块
 - SSR 电压输出：8V DC, 40mA (用于驱动 SSR 固态继电器)
 - 继电器输出：触点容量 220V AC, 3A

- 线性电流/电压输出：同变送输出（如下）
- ▶ 变送输出：
 - 光电隔离
 - 4mA~20mA, 0mA~10mA, 0mA~20mA 直流电流输出，通过设定选择。负载能力大于 600Ω
 - 1V~5V, 0V~5V, 0V~10V 直流电压输出，需订货时注明
 - 输出分辨力：1/1000，误差小于 $\pm 0.5\% F \cdot S$
或：1/4000，误差小于 $\pm 0.2\% F \cdot S$ （订货时注明）
- ▶ 报警输出
 - 12 种报警方式，通过设定选择。具备延时报警功能
 - 继电器输出：触点容量 220V AC, 3A
 - OC 门输出（订货时注明）：电压小于 30V，电流小于 50mA

3.4 电源规格

- ▶ 电 源：220V AC 供电的仪表：85V~265V，功耗小于 7VA
24V DC 供电的仪表：20V~28V，功耗小于 5VA
12V DC 供电的仪表：9V~20V，功耗小于 5VA
其它电源规格以随机说明书为准

3.5 其它性能指标

- ▶ 工作环境：0℃~50℃，湿度低于 90%R·H
宽温范围的仪表需在订货时注明
- ▶ 显示范围：-1999~9999，小数点位置可设定

- ▶ 显示分辨力: 1/10000
- ▶ 基本误差: 小于 $\pm 0.2\%F \cdot S$
- ▶ 测量分辨力: 1/60000, 16 位 A/D 转换器
- ▶ 测量控制周期: 最短 0.4 秒, 可通过参数设定
- ▶ 手/自动输出: 自动/手动双向无扰动切换
- ▶ 内/外给定切换: 具备内给定 Sv 跟踪外给定功能
- ▶ 外供电源
 - 普通电源: 用于给变送器供电, 输出值与标称值的误差小于 5%, 负载能力大于 50mA
 - 精密电源: 用于给压力、荷重等传感器供电, 输出值与标称值的误差小于 0.2%, 负载能力大于 40mA
 - 24V DC, 12V DC, 5V DC 或其它规格, 需在订货时注明
- ▶ 电磁兼容:
IEC61000-4-2 (静电放电), III 级; IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群), IV 级; IEC61000-4-5 (浪涌), III 级; IEC61000-4-8 (工频磁场), V 级; IEC61000-4-9 (脉冲磁场), IV 级; IEC61000-4-12 (振荡波), III 级


4、安装与接线

❗ 为确保安全，接线必须在断电后进行。


❗ 交流供电的仪表，其 \perp 端是电源滤波器的公共端，有高压，只能接大地，禁止与仪表其它端子接在一起。

本说明书给出的为基本接线图，受端子数量的限制，当仪表功能与基本接线图冲突时，接线图以随机说明为准。


外形尺寸



开孔尺寸




接线端子图




可控硅控制输出接线图

可控硅触发输出接双向可控硅




可控硅触发输出接反并联单向可控硅





5、操作

5.1 面板及按键说明 (以 B-F 规格的仪表为例)



名称		说明
显示窗	① 第一显示窗	<ul style="list-style-type: none"> 显示测量值 在参数设置状态下, 显示参数符号、参数数值

	② 第二显示窗	<ul style="list-style-type: none"> • 显示内给定设定值 Sv • 显示外给定值
	③ 第三显示窗	<ul style="list-style-type: none"> • 显示输出百分比
	④ 指示灯	<ul style="list-style-type: none"> • OUT: 模拟量输出时始终亮, 位式输出断开时灭, 接通时亮 • AT: 自整定运行时亮 • AL1: 第 1 报警点状态显示 • AL2: 第 2 报警点状态显示 • AL3: 第 3 报警点状态显示 • M: 手动输出时亮, 控制权转移到计算机后闪烁 • A: 内给定自动控制时亮 • R: 外给定控制时亮, 通讯控制外给定时闪烁
操作键	⑤ 设置键 	<ul style="list-style-type: none"> • 控制状态下, 按住 2 秒钟以上不松开则进入设置状态 • 在设置状态下, 显示参数符号时, 按住 2 秒以上不松开进入下一组参数或返回测量状态

	⑥ 左 键 	<ul style="list-style-type: none"> 在设置状态下：① 调出原有参数值 ② 移动修改位 在测控状态下：进行内/外给定切换
	⑥ 确认键 	<ul style="list-style-type: none"> 在控制状态下，进行手动/自动切换 在设置状态下，存入修改好的参数值
操 作 键	⑦ 增加键 	<ul style="list-style-type: none"> 在手动控制输出时，增加控制输出量 在设置状态下，增加参数数值或改变设置类型
	⑧ 减小键 	<ul style="list-style-type: none"> 在手动控制输出时，减小控制输出量 在设置状态下，减小参数数值或改变设置类型

5.2 参数设置说明

仪表的参数被分为若干组，在第 6 章“参数一览表”中列出。

第 2 组及以后的参数受密码控制，未设置密码时不能进入。


第 1 组参数是否受密码控制可以通过设置 **oR1** 参数选择。**oR1** 设置为 **off** 时，不受密码控制；设置为 **on** 时，若未设置密码，虽然可以进入、修改，但不能存入。

进入设置状态后，若 1 分钟以上不进行按键操作，仪表将自动退出设置状态。


5.3 控制设定值及报警设定值的设置方法




控制设定值和报警设定值在第 1 组参数，无报警功能的仪表没有

报警相关参数。

① 按住设置键  不松开，直到显示 **Su**，进入控制设定值设置状态；

② 按 **MOD** 键可以顺序选择本组其它参数；

③ 按  键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位；

④ 通过  键移动修改位， 键增值、 键减值，将参数修改为需要的值；

⑤ 按 **MOD** 键存入修改好的参数，并转到下一参数。若为本组最后 1 个参数，则按 **MOD** 键后将退出设置状态。





重复② ~ ⑤步，可设置本组的其它参数。

★ 如果修改后的参数不能存入，是因为 **oR1** 参数被设置为 **on**，使本组参数受密码控制，此时应先设置密码。

5.4 密码设置方法

当仪表处于测量状态或第 1 组参数符号显示状态时，可进行密码设置。

① 按住设置键  不松开，直到显示 **oR1**；

② 按  键进入修改状态，在 ，， 键的配合下将其修改为 **1111**；

③ 按 **MOD** 键，密码设置完成。

★ 在仪表上电时或 1 分钟以上无按键操作时，密码将自动清零。

5.5 其它参数的设置方法

① 首先按 5.4 的方法设置密码；

② 第 2 组参数因为是密码参数所在组，密码设置完成后，按 **MOD** 键可选择本组的各参数；

③ 其它组的参数，通过按住设置键 **■** 不松开，顺序进入各参数组，仪表显示该组第 1 个有效参数的符号：

第 2 组第一个参数为：oR

第 3 组第一个参数为：cncH

第 4 组第一个参数为：Rdd

④ 进入需要设置的参数所在组后，按 **MOD** 键顺序循环选择本组需设置的参数；

⑤ 按 **◀** 键调出当前参数的原设定值，闪烁位为修改位；

⑥ 通过 **◀** 键移动修改位，**▲** 键增值，**▼** 键减值，将参数修改为需要的值；

★ 以符号形式表示参数值的参数，在修改时，闪烁位应处于末位。

⑦ 按 **MOD** 键存入修改好的参数，并转到下一参数；

重复④ ~ ⑦步，可设置本组的其它参数。

退出设置：在显示参数符号时，按住设置键 **■** 不松开，直到退出参数设置状态。

★ 在参数设置过程中，若 1 分钟以上无按键操作，将自动退出设置状态。

6、参数一览表

该表列出了仪表的基本参数和与选配件相关的参数，与选配件相关的参数只有该台仪表有相应的选配件时才会出现。

“地址”一栏是计算机读或设置该参数时的地址。无通讯功能的仪表与此无关。

“取值范围”一栏是该参数的设置范围以及用符号表示的参数内容与数值的关系。

“说明”一栏是该参数在本说明书的章节。

▶ 第 1 组参数 设定值

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
Su	Sv	控制目标设定值	00H	-1999~9999	7.3
AL1	AL1	第 1 报警点设定值	01H	-1999~9999	7.4
AL2	AL2	第 2 报警点设定值	02H	-1999~9999	7.4
AL3	AL3	第 3 报警点设定值	03H	-1999~9999	7.4

▶ 第 2 组参数 密码、PID 控制

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
oA	oA	密码	10H	0~9999	5.4
At	At	自整定	11H	注 5	7.3
P	P	比例带	12H	0.2~999.9	7.3

i	i	积分时间	13H	0~9999	7.3
d	d	微分时间	14H	0~3999	7.3
d-r	d-r	正/反作用选择	15H	0~1	7.3
cP	cP	控制周期	16H	0.4~75.0	7.3
SEn	SEn	自动/手动输出选择	17 H	注 5	7.3
coP	coP	控制输出信号选择	18H	注 6	7.3
outL	outL	控制输出下限	19H	-6.3~106.3	7.3
outH	outH	控制输出上限	1AH	-6.3~106.3	7.3
rSvP	rSvP	允许按键切换外给定	1BH	注 5	7.3
SvFL	SvFL	允许 Sv 跟踪外给定	1CH	注 5	7.3

▶ 第 3 组参数 输入信号调校

iA1	iA1	Pv 测量值零点修正值	20H	-1999~9999	8
Fi1	Fi1	Pv 测量值满度修正值	21H	0.500~1.500	8
Ftr1	Ftr1	Pv 测量通道数字滤波值	22H	1 ~ 20	8
iA2	iA2	外给定零点修正值	24H	-1999~9999	8
Fi2	Fi2	外给定满度修正值	25H	0.500~1.500	8
Ftr2	Ftr2	外给定数字滤波值	26H	1 ~ 20	8

▶ 第 4 组参数 输入信号、仪表调校及报警组态

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
it1	it1	Pv 输入信号选择	30H	0 ~ 20	7.1
id1	id1	Pv 显示小数点位置	31H	注 2	7.1
u-r1	u-r1	Pv 量程下限	32H	-1999~9999	7.1
F-r1	F-r1	Pv 量程上限	33H	-1999~9999	7.1
it2	it2	外给定输入信号选择	34H	0 ~ 20	7.1
id2	id2	外给定显示小数点位置	35H	注 2	7.1
u-r2	u-r2	外给定量程下限	36H	-1999~9999	7.1
F-r2	F-r2	外给定量程上限	37H	-1999~9999	7.1
ALo1	ALo1	第 1 报警点报警方式	39H	注 3	7.4
ALo2	ALo2	第 2 报警点报警方式	3AH	注 3	7.4
ALo3	ALo3	第 3 报警点报警方式	3BH	注 3	7.4
HYA1	HYA1	第 1 报警点灵敏度	3CH	0~8000	7.4
HYA2	HYA2	第 2 报警点灵敏度	3DH	0~8000	7.4
HYA3	HYA3	第 3 报警点灵敏度	3EH	0~8000	7.4
cYt	cYt	报警延时	3FH	0 ~ 20	7.4

▶ 第 5 组参数 通讯及其它

符号	名称	内容	地址	取值范围	说明
Rdd	Add	仪表通讯地址	40H	0~99	7.7
bAud	bAud	通讯速率选择	41H	注 4	7.7
crSv	crSv	外给定控制权选择	43H	注 5	7.7
ctd	ctd	报警输出控制权选择	44H	注 5	7.7
ctA	ctA	控制、变送输出控制权选择	45H	注 5	7.7
oA1	oA1	第 1 组参数是否受密码控制选择	46H	注 5	5.2
Li	Li	冷端补偿修正值	47H	0.000~2.000	7.6
boP	boP	变送输出信号选择	4DH	注 7	7.5
bA-L	bA-L	变送输出下限	4EH	-1999~9999	7.5
bA-H	bA-H	变送输出上限	4FH	-1999~9999	7.5

注 1: 该参数的值以符号形式表示, 下表给出了对应关系:

序号	显示符号	输入信号
0	P 100	Pt100
1	c 100	cu100
2	cu50	cu50
3	_bA1	BA1
4	_bA2	BA2

序号	显示符号	输入信号
11	...E	E
12	...J	J
13	...T	T
14	4-20	4mA~20mA
15	0-10	0mA~10mA

5	.G53	G53
6	---H	K
7	---S	S
8	---r	R
9	---b	b
10	---n	N

16	0-20	0mA~20mA
17	1-5v	1V~5V
18	0-5v	0V~5V
19	..mv	mV
20	---L	远传压力表

注 2: 0~3 顺序对应 0.000, 00.00, 000.0, 0000.。

注 3: 报警方式选择

取值	仪表显示符号	报警方式
0	---H	上限报警
1	---L	下限报警
2	-PAH	偏差上限报警
3	-PAL	偏差下限报警
4	--PA	绝对偏差报警
5	-nPA	偏差范围内报警

取值	仪表显示符号	报警方式
6	d--H	待机上限报警
7	d--L	待机下限报警

8	dPAH	待机偏差上限报警
9	dPAL	待机偏差下限报警
10	d-PA	待机绝对偏差报警
11	d _n PA	待机偏差范围内报警

注 4: 0~3 顺序对应 2400, 4800, 9600, 19.20 (k)。

注 5: 0 对应 off, 1 对应 on。

注 6: 0~3 顺序对应 4-20, 0-10, 0-20, ...PS。

注 7: 0~2 顺序对应 4-20, 0-10, 0-20。

7、功能及相应参数说明

7.1 测量及显示

- ▶ **it1** (it1) —— 测量值 Pv 输入信号类型选择，详细内容见参数一览表。

- ▶ **id1** (id1) —— 测量值 Pv 显示的小数点位置选择

热电阻输入时：只能选择为 **000.0**。

热电偶输入时：选择为 **0000.**时，显示分辨力为 1℃；

选择为 **000.0** 时，显示分辨力为 0.1℃，但显示不能超过 1000℃。

其它信号输入时：根据需要选择。

- ▶ **u-r1** (u-r1) —— 测量值 Pv 量程下限

- ▶ **F-r1** (F-r1) —— 测量值 Pv 量程上限

这两个参数规定了测量值输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点。对热电阻和热电偶输入，应设置为传感器量程。

例：4 mA~20mA 输入，对应 0 MPa~1.600MPa，则设置上述 4 个参数：

it1 = 4-20 **id1** = 0.000

u-r1 = 0.000 **F-r1** = 1.600

- ▶ **Ftr1** (Ftr1) —— 测量值 Pv 数字滤波时间常数

用于克服测量值信号不稳定造成的显示波动，设定的值越大，作

用越强，但对输入信号的变化反映越慢。该参数出厂设置为 1。

7.2 外给定及显示

- ▶ **it2** (it2) —— 外给定输入信号类型选择，详细内容见参数一览表。
- ▶ **id2** (id2) —— 外给定输入显示的小数点位置选择
- ▶ **u-r2** (u-r2) —— 外给定输入量程下限
- ▶ **F-r2** (F-r2) —— 外给定输入量程上限

这两个参数规定了输入信号的起点和终点所对应显示值的起点和终点。

- ▶ **Ftr2** (Ftr2) —— 外给定输入数字滤波时间常数
用于克服信号不稳定造成的显示波动，设定的值越大，作用越强，但对输入信号的变化反映越慢。该参数出厂设置为 1。

7.3 自整定及控制

- ▶ **Sv** (Sv) —— 控制目标设定值（内给定值）
- ▶ **At** (At) —— 自整定选择

设置为 **on** 时，启动自整定。自整定执行时采用位式调节，输出将在 **outL** 和 **outH**（比如 0% 和 100%）之间跳变，经过 2~3 个周期，自动计算出 PID 参数，自整定结束，进入正常 PID 控制。整个过

对于大滞后和变频控制等特殊系统，若正确地操作自整定而无法获得满意的控制效果，可参考下述经验，手动修改 PID 参数，进一步提高调节精度：

- 若到达稳态前超调过大，如对调节时间要求不高，可适当增大比例带。
- 如要缩短到达稳态的时间，而允许少量超调时，可适当减小比例带。
- 当测量值在设定值上下缓慢波动时，可适当增加积分时间或增大比例带。
- 当测量值在设定值上下频繁波动时，可适当减小微分时间。

▶ P (P) —— 比例带

比例运算参数， P 越大，比例作用越弱。

▶ i (i) —— 积分时间

设置为 0 (秒) 表示无积分作用，值越大，积分作用越弱。

▶ d (d) —— 微分时间

设置为 0 (秒) 表示无微分作用，值越大，微分作用越强。

▶ $d-r$ (d-r) —— 正/反作用选择

设置为 0 表示正作用 (比如制冷)。测量值增加时，控制输出增加；

设置为 1 表示反作用 (比如加热)。测量值增加时，控制输出减小。

▶ cP (cP) —— 控制周期

连续 PID 控制时，该参数一般设定为 0.4 (秒)；

位式 PID 控制时，该参数一般应大于 5.0 (秒)。

▶ **SEn** (SEn) —— 自动/手动输出选择

设置为 **on** 时允许手动控制输出。在控制状态下，可通过 **MOD** 键进行手动/自动切换，可通过 **▲**、**▼** 键手动修改输出值；

设置为 **off** 时不允许手动控制输出。在控制状态下，按 **MOD** 键不能手动修改输出值；

手动输出时面板上指示灯 **M** 亮，自动内给定控制时 **A** 灯亮。

第三显示窗显示了控制输出的百分比，当控制输出大于等于 100% 时，显示符号“**oo**”，当控制输出小于 0 时，显示符号“**cc**”。

注：当参数 **ctR** 设置为 **on** 时，面板上 **M** 灯闪烁，不能进行手动输出，手自动切换和内/外给定切换。

▶ **coP** (coP) —— 控制输出信号选择

控制输出是仪表根据输入信号和目标设定值进行 PID 运算后，输出的对现场设备进行调控的信号。有以下几种形式：

选择为 **4-20** 时：输出为 4mA ~ 20mA (或 1V~5V)；

0-10 时：输出为 0mA ~ 10mA；

0-20 时：输出为 0mA ~ 20mA (或 0V~5V)；

..PS 时：位式输出，包括固态继电器驱动电压输出，可控硅开关/触发输出，继电器触点开关输出。

❗ 有通讯功能的仪表，当 **ctR** 参数选择为 **on** 时，仪表不进行控制输出处理。

▶ **outL** (outL) —— 输出限幅下限


该参数限制了输出控制量的下限值，不用限制时，该参数应设置为-6.3 (%)。


▶ **outH** (outH) —— 输出限幅上限

该参数限制了输出控制量的上限值，不用限制时，该参数应设置为 106.3 (%)。

❶ 位式输出且不限制时，**outL** 应设为 0.0(%), **outH** 应设为 100.0(%)。

▶ **rSvP** (rSvP) —— 允许按键切换外给定


设置为 **on** 时允许面板上切换内/外给定。在控制状态下，可通过  键进行内/外给定切换。


设置为 **off** 时不允许切换内/外给定。在控制状态下，按  键不起作用；

外给定时面板上 R 灯亮，内给定时面板上 A 灯亮。

注：当参数 **crSv** 设置为 **on** 时，R 灯闪烁，表示通讯控制外给定值。

▶ **SvFL** (SvFL) —— 允许 Sv 跟踪外给定

设置为 **on** 时允许 Sv 跟踪外给定。在面板上按  键由外给定切换到内给定时，参数 Sv 将自动跟踪此时外给定值。

设置为 **off** 时不允许 Sv 跟踪外给定。在面板上按  键由外给定切换到内给定时，参数 Sv 保持不变。

7.4 报警输出

该功能为选择功能。

仪表最多可配置 3 个报警点。


每个报警点有 3 个参数，分别用于设定报警值，选择报警方式和设定报警灵敏度。

- ▶ **AL1**、**AL2**、**AL3** 顺序为第 1、第 2、第 3 报警设定值参数
- ▶ **ALo1**、**ALo2**、**ALo3** —— 报警方式参数

ALo1 ~ **ALo3** 分别对第 1 到第 3 报警点设定。报警方式有 12 种，分为基本 6 种和待机方式 6 种。

待机方式是指仪表刚上电时，即使满足相应报警条件，也不立即报警。等到测量值进入不报警区域后则建立起待机条件，此后再进入报警区域则正常报警。

例：待机下限报警示意图：



选择为 **---H** 时：上限报警，测量值 > 设定值时报警；

---L 时：下限报警，测量值 < 设定值时报警；

-PAH 时：偏差上限报警，(测量值 - S_0) > 设定值时报警；

-PAR 时：偏差下限报警， $(S_u - \text{测量值}) >$ 设定值时报警；

--PA 时：绝对偏差报警， $|\text{测量值} - S_u| >$ 设定值时报警；

-nPA 时：偏差范围内报警， $|\text{测量值} - S_u| <$ 设定值时报警；

d--H 时：待机上限报警；

d--L 时：待机下限报警；

dPARH 时：待机偏差上限报警；

dPARL 时：待机偏差下限报警；

d-PA 时：待机绝对偏差报警；


d-nPA 时：待机偏差范围内报警。

❗ 偏差报警方式时，报警设定值不能为负数。

▶ 报警灵敏度 HYA1、HYA2、HYA3

为防止测量值在报警设定值附近波动时造成报警继电器频繁动作，可以根据需要设定一个报警解除的外延区域，本表称之为报警灵敏度，如图所示：

例：上限报警时



▶ **cYt** (cYt) —— 报警延时

设置范围 0~20 秒，为 0 时无报警延时功能。

当测量值超过报警设定值时，启动报警延时，如果在报警延时期间测量值始终处于报警状态，则报警延时结束时输出报警信号，否则不输出报警信号。

报警恢复也受延时控制。

❶ 有通讯功能的仪表，当 **ctd** 参数选择为 ON 时，仪表不进行报警处理。

7.5 变送输出

▶ **boP** (boP) —— 变送输出信号选择

选择为 **4-20** 时：输出为 4mA~20mA (或 1V~5V)；

0-10 时：输出为 0mA~10mA；

0-20 时：输出为 0mA~20mA (或 0V~5V)。

▶ **bA-L** (bA-L) —— 变送输出下限设定

▶ **bA-H** (bA-H) —— 变送输出上限设定

例：热电偶输入的仪表，要求变送输出 4mA~20mA，对应 500℃~1200℃，则设置 **boP = 4-20**，**bA-L = 500**，**bA-H = 1200**。

❶ 有通讯功能的仪表，当 **ctA** 参数选择为 on 时，仪表不进行变送输出处理。

7.6 仪表调校

调校可以减小由于传感器、变送器、引线等引起的零点和满度误

差，提高系统的测量精度。通过零点修正参数和满度修正参数实现。

调校时应先进行零点修正，再进行满度修正。

▶ $\overline{Z}R1$ (iA1) —— 测量值零点修正值，出厂设置为 0

▶ $\overline{Z}R2$ (iA2) —— 外给定零点修正值，出厂设置为 0

以测量值零点修正为例：

显示值 = 零点（下限值）修正前的显示值 + $\overline{Z}R1$

▶ $\overline{F}C1$ (Fi1) —— 测量值满度（量程）修正值。出厂设置一般为 1.000

▶ $\overline{F}C2$ (Fi2) —— 外给定满度（量程）修正值。出厂设置一般为 1.000

以测量值满度修正为例：

满度修正值的设置分两种情况：

(1) 当仪表下限值为 0 时，满度修正参数的计算公式为：

$$\overline{F}C1 = \text{被测量的真实值} \div \text{被测量的显示值}$$

❶ 此处的被测量的显示值可以是上限值也可以是非零点的任意值，下式亦同。

(2) 当仪表的下限值不为 0 时，满度（量程）修正参数的计算公式为：

$$\overline{F}C1 = (\text{被测量的真实值} - \text{下限真实值}) \div (\text{被测量的显示值} - \text{下限显示值})$$

❶ 由于本操作在完成零点（下限值）修正之后进行，所以下限值显示值等于下限值真实值。

▶ **Li** (Li) —— 冷端补偿修正值

对热电偶输入的仪表，通过 **Li** 参数对冷端补偿精度进行调校。

出厂设置为 1.000，补偿精度为 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 。增加该参数的数值，使补偿的温度增加；减小该参数的数值，使补偿的温度减小。

不需要冷端补偿修正时，可将该参数设置为 0。

❗ 输入信号短接时，仪表应显示输入端子处的实际温度，受仪表自身发热的影响，该温度可能会高于室温。在实际应用中，补偿导线接到输入端子，仪表自身温度即为测量的冷端温度，因此仪表发热不影响测量精度。

7.7 通讯接口

该功能为选择功能。

与通讯功能相关的参数有 6 个：

▶ **Addr** (Add) —— 仪表通讯地址。设置范围 0-99。出厂设置为 1

▶ **bAud** (bAud) —— 通讯速率选择。可选择 2400, 4800, 9600, 19.2k 4 种，出厂设置为 9600

▶ **crSw** (crSv) —— 通讯控制外给定选择。出厂设置为 **off**

选择为 **off** 时，仪表按内/外给定功能控制。选择为 **on** 时，控制权转移到计算机，外给定值直接由计算机发出的外给定输入命令控制。此时面板上 R 灯闪烁。

▶ **ctd** (ctd) —— 报警输出权选择。出厂设置为 **off**

选择为 **off** 时，仪表按报警功能控制。选择为 **on** 时，控制权

转移到计算机，报警输出直接由计算机发出的开关量输出命令控制。

▶ **ctA (ctA)** —— 控制、变送输出控制权选择。出厂设置为 **off**

选择为 **off** 时，仪表按控制、变送输出功能输出。选择为 **on** 时，控制权转移到计算机，控制、变送输出直接由计算机发出的模拟量输出命令控制。此时面板上 **M** 灯闪烁，仪表不能进行手动输出，内/外给定切换。

有关的通讯命令及协议详见《2004 版通讯协议》，与 C 系列仪表相关的命令如下：


- #AA✓ 读测量值
- #AA0001✓ 读输出模拟量值（控制输出）
- #AA0101✓ 读输出模拟量值（变送输出）
- #AA0002✓ 读开关量输入状态
- #AA0003✓ 读开关量输出状态（报警输出）
- #AA99✓ 读仪表版本号
- ' AABBB✓ 读仪表参数的表达符号（名称）
- \$AABBB✓ 读仪表参数数值
- %AABBB(data)✓ 设置仪表参数
- %AA99(data)✓ 输入外给定值
- &AA(data)✓ 输出模拟量
- &AABBDD✓ 输出开关量

参数地址参见第 6 章“参数一览表”。


8、抗干扰措施

当仪表发现较大的波动或跳动时，一般是由于干扰太强造成，采取下列措施能减小或消除干扰。

- 仪表输入信号电缆采用屏蔽电缆，屏蔽层接大地或接到仪表输入地端。并尽量与 100V 以上的动力线分开
- 仪表供电与感性负载（如交流接触器）供电尽量分开



错误接法



C — 0.033 μ F/1000V

R — 100 Ω 1/2W

正确接法

- 在感性负载的控制接点并联 RC 火花吸收电路
- 适当设置仪表的数字滤波时间常数
- 利用仪表的报警延时功能，防止干扰造成误动作

9、常用非标准功能

在某些应用中，可能会用到下面说明的功能，这些功能在标准仪表中不具备，需要在订货时指定。

双给定切换

启用开关量 / 数字信号输入功能，利用外接的一个开关触点来切换两个不同的设定值。

分段功率限制

对于一些高温电炉如硅钼棒和钨丝作为加热材料的电炉，其在低温状态下加热丝的电阻远低于高温状态下的电阻，如果不进行功率控制，此类电炉低温时的电流将远远大于其标定的额定电流，当仪表处于自动控制状态下，低温时如果由于某种原因导致仪表全功率输出，将导致电源跳闸或加热材料寿命大幅度下降等后果。在这种情况下，就需要对输出功率进行分段限制。比如，温度在 400 度以下时，输出功率限制为 20%；400~800 度之间时，输出功率限制为 60%；800 度以上时，输出功率上限为 100%。

折线运算功能

若输入信号与显示数据呈现单调上升的非线性，并且在订货时不能确定其数据，需要在标定时进行修正，可利用仪表的折线运算功能。

该功能常用于温度、流量、荷重等方面的测量。特别是与传感器一起进行标定时，可以克服各种原因造成的不一致性和非线性误差，有效地提高测量精度和测量范围。

▶ ■ 附录

安徽摩菲自动化仪表有限公司

电话：0550-7316502

传真：0550-7311002

手机号码：13855094605 (微信同号)

网址：<http://www.mofeigroup.com>