



防爆合格证

证 号：GYB24.1637X

制 造 商 安徽摩菲自动化仪表有限公司

(地址：安徽省滁州市天长市经济开发区纬二路南侧、经七路西侧)

产 品 名 称 液位变送器

型 号 规 格 LDUHZ-LB-**a****b**

防 爆 标 志 Ex db II C T6 Gb

产 品 标 准 HG/T 2742-1995

图 样 编 号 LDUHZ-LB-00

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合下列标准：
GB/T 3836.1-2021,GB/T 3836.2-2021

特颁发此证。

本证书有效期：2024年04月28日至2029年04月27日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：用户应提供夹紧措施以防电缆受到拉力或扭矩；涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造厂商。
 3. 型号规格说明：**a**代表连接法兰规格，可为DN25、DN32、DN40或DN50；**b**代表量程，最大为2000mm。
 4. 安全电气参数：DC24V。

批 准

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司
国家级仪器仪表防爆安全监督检验站
颁发日期二〇二四年四月二十八日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn
Email:info@nepsi.org.cn

电话：+86 21 64368180
传真：+86 21 64844580