



中认英泰检测技术有限公司

CQC INTIME TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

防爆合格证

编号: CQCIT26.0266X

制 造 商: 安徽摩菲自动化仪表有限公司

注册地址: 天长市经济开发区纬二路南侧、经七路西侧

生产企业: 安徽摩菲自动化仪表有限公司

生产地址: 天长市经济开发区纬二路南侧、经七路西侧

产品名称: 流量计

型号规格: J-MAG-□

防爆标志: Ex db i a mb II C T4...T6 Gb; Ex tb III C T80°C...T130°C Db

产品标准: Q/MF 01-2026

总装图号: J-MAG.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

GB/T 3836.9-2021《爆炸性环境 第9部分: 由浇封型“m”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

备 注: 见附件。

签发日期: 2026年07月06日

有效期至: 2031年07月05日

签发: 许世对



中国质量认证中心

所属

中认英泰检测技术有限公司



注: 本合格证仅对与认可文件和送检样品一致的产品有效, 合格证持有者有责任保证产品符合标准规定。

地址: 中国江苏省苏州市吴中区吴中大道1368号

邮政编码: 215104

电话: 0512-69000886

合格证查询网址: <https://www.cqc-it.com/>



中认英泰检测技术有限公司

CQC INTIME TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

防爆合格证附件

编号: CQCIT26.0266X

本合格证与附件应同时使用, 信息查验说明见合格证页。

1. 电气参数: AC220V 4-20mA; 可覆盖: DC24V 4-20mA。
2. 外壳防护等级: IP66。
3. “X”: 产品安装使用配已取证的Ex设备电缆引入装置, 安装后应符合防爆型式要求。
4. 配用的防爆丝堵已取得CCC证书。
5. 介质温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$, 防爆标志: Ex db ia mb II C T4 Gb; Ex tb III C T130 $^{\circ}\text{C}$ Db;
介质温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$, 防爆标志: Ex db ia mb II C T5 Gb; Ex tb III C T95 $^{\circ}\text{C}$ Db;
介质温度: $-40^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$, 防爆标志: Ex db ia mb II C T6 Gb; Ex tb III C T80 $^{\circ}\text{C}$ Db。
6. 型号解释:

I-MAG-□

表示通径: DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、
DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、
DN350、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、
DN900、DN1000、DN1200、DN1400、DN1600、DN1800、
DN2000
流量计

签发: 许世斌



中国质量认证中心

所属

中认英泰检测技术有限公司

注: 本合格证仅对与认可文件和送检样品一致的产品有效, 合格证持有者有责任保证产品符合标准规定。

地址: 中国江苏省苏州市吴中区吴中大道1368号

邮政编码: 215104

电话: 0512-69000886

合格证查询网址: <https://www.cqc-it.com/>