



中认英泰检测技术有限公司

CQC INTIME TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

防爆合格证

编号: CQCIT26.0289X

制 造 商: 安徽摩菲自动化仪表有限公司

注册地址: 天长市经济开发区纬二路南侧、经七路西侧

生产企业: 安徽摩菲自动化仪表有限公司

生产地址: 天长市经济开发区纬二路南侧、经七路西侧

产品名称: 涡街流量计

型号规格: LUGB-□

防爆标志: Ex db II C T4...T6 Gb; Ex ia II C T4...T6 Ga; Ex tb III C T80°C...T130°C Db

产品标准: Q/MF 02-2026

总装图号: LUGB.00.00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“i”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第31部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

备 注: 见附件。

签发日期: 2026年07月08日

有效期至: 2031年07月07日

签发: 许世强



中国质量认证中心

所属

中认英泰检测技术有限公司



注: 本合格证仅对与认可文件和送检样品一致的产品有效, 合格证持有者有责任保证产品符合标准规定。

地址: 中国江苏省苏州市吴中区吴中大道1368号

邮政编码: 215104

电话: 0512-69000886

合格证查询网址: <https://www.cqc-it.com/>



中认英泰检测技术有限公司

CQC INTIME TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

防爆合格证附件

编号: CQCIT26.0289X

本合格证与附件应同时使用, 信息查验说明见合格证页。

1. 作为本安设备使用时, 使用符合本安参数要求的获证的ia等级本安电源或安全栅,
本安参数: U_i : 28V I_i : 93mA C_i : 0.06 μ F L_i : 0.1mH.
2. 电气参数: DC24V 4-20mA.
3. 设备用于0区时外壳应采取防护措施以防止受到冲击或摩擦产生的火花.
4. 外壳防护等级: IP66.
5. 产品安装使用配已取证的Ex设备电缆引入装置, 安装后应符合防爆型式要求.
6. 配用的防爆丝堵已取得CCC证书.
7. 介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$, 防爆标志: Ex db II C T4 Gb; Ex ia II C T4 Ga; Ex tb III C T130 $^{\circ}\text{C}$ Db;
介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$, 防爆标志: Ex db II C T5 Gb; Ex ia II C T5 Ga; Ex tb III C T95 $^{\circ}\text{C}$ Db;
介质温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, 防爆标志: Ex db II C T6 Gb; Ex ia II C T6 Ga; Ex tb III C T80 $^{\circ}\text{C}$ Db.
8. 型号解释:

LUGB-☐

中认英泰检测技术有限公司

CQC INTIME TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

表示通径: DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、
DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、
DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900、DN1000、
DN1200、DN1400、DN1600、DN1800、DN2000

涡街流量计

签发: 许世强



中国质量认证中心

所属

中认英泰检测技术有限公司

注: 本合格证仅对与认可文件和送检样品一致的产品有效, 合格证持有者有责任保证产品符合标准规定。
地址: 中国江苏省苏州市吴中区吴中大道1368号 邮政编码: 215104 电话: 0512-69000886
合格证查询网址: <https://www.cqc-it.com/>